

А К Т № 1.8.2

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

от "8" февраля 2022 г.

САО

(наименование административного округа)

Адрес: ул. 4-я Магистральная, д. 5 стр. 2

Частное образовательное учреждение высшего образования “Академия управления и производства”

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве

Роговой Натальей Игоревной

Удостоверение № 7/2015 ДСЗН г. Москвы

в присутствии представителей администрации объекта: начальника административно-хозяйственного отдела Бобкова Андрея Игоревича тел 8 (985) 160 3702

произведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установлено:

1. **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)
 - 1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для мало-мобильных граждан на объекте: да/ нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.1.1. Е.Ю. Наумова, заместитель начальника отдела электронного обучения и дистанционных технологий; Я.А. Дудок, специалист кафедры гражданского права и процесса; О.М. Вещеникина, специалист кафедры экономики и управления.
 - 1.1.2. Основание назначения должностных лиц: Приказ № 012-06 от 2.03.2021, подписан Первым проректором А.В. Борщевой.
 - 1.1.3. Наличие должностной инструкции должностных лиц: да/нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.2.1. Дата утверждения: не утвержден
 - 1.2.2. Кем согласован: не согласован организацией инвалидов

2. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Прилегающая территория, пути движения от остановок общественного транспорта полностью соответствуют нормативам доступности.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Отсутствуют поручни лестницы наружного входа;
2. Отсутствуют указатели направления движения к специализированному для инвалидов входу;
3. Пандус наружного входа полностью соответствует нормативам доступности;
4. На специализированном для инвалидов входе отсутствуют кнопка вызова персонала и знак доступности.

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. У междуэтажной лестницы поручень имеется только с одной стороны;
2. Имеется подъемник для инвалидов.

5. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Помещения зон обслуживания полностью соответствуют нормативам доступности.

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Санузел для инвалидов полностью соответствует нормативам доступности.

7. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. На объекте тактильные средства информации размещены частично.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- передвигающихся с опорами: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- передвигающихся на креслах - колясках: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями зрения: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями слуха: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть).

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации):

1. Оборудовать поручни лестницы наружного входа;
2. Разместить указатели направления движения к специализированному для инвалидов входу;
3. Оборудовать кнопку вызова персонала и разместить знак доступности на специализированном входе;
4. Оборудовать поручень со стороны стены междуэтажной лестницы;
5. Скорректировать паспорт доступности и согласовать его с МГО ВОИ.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй - у администрации объекта: отправлен на e-mail aho@oihps.ru



8.2.2022г.

Н.И. Рогова